

**План устранения выявленных нарушений, требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, по итогам плановой проверки «Специального управления федеральной противопожарной службы № 7 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» отдела федерального государственного пожарного надзора МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29»  
Акт №47 от 15.05.2018г.**

№ п/п	Нарушение	Мероприятия по устранению нарушения	Срок	ответственный	Отметка о выполнении
1	Переключение зоны оповещения системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании МАДОУ № 29 осуществляется в ручном режиме.	Выполнить модернизацию системы оповещения для включения второй зоны системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в автоматическом режиме от срабатывания двух и более пожарных извещателей и от срабатывания ручного пожарного извещателя.	31.05.2020 (при наличии финансирования)	Заместитель заведующего по АХР	
2	Руководителем МАДОУ № 29 не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний.	Найти организацию с наличием лицензии на проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц. Организовать эксплуатационные испытания пожарных лестниц. Организовать в дальнейшем не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний.	До 01.12.2018  До 31.12.2019 (при наличии финансирования)	Заместитель заведующего по АХР	
3	Наружная открытая лестница,	Найти подрядчика для	До 31.12.2019	Заместитель	

	<p>предназначенная для эвакуации людей из помещений групповой ячейки №4, находится в аварийном состоянии, что не обеспечивает эвакуацию людей в случае пожара.</p>	<p>организации ремонтных работ лестницы, предназначенной для эвакуации людей из помещений групповой ячейки №4. Привести в исправное состояние открытую лестницу, предназначенную для эвакуации людей из помещений групповой ячейки №4</p>	<p>(при наличии финансирования)  До 31.05.2020 (при наличии финансирования)</p>	<p>заведующего по АХР</p>	
--	--	---	---	---------------------------	--

Заведующий МАДОУ № 29



Нарукова Н.И.